

Kerítés m szaki leírása

A kerítés paraméterei a következők; **tűzhorganyzott (hegesztés utáni tűzhorganyzás) 3D-s kerítéselemek**, (és oszlopok) s r sége: egy négyzetméteren minimum 20 folyóméter, legalább 5 mm szálvastagságú, köracél legyen beépítve. Magassága 2 és 2,2 méter között lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 1 db. személy és egy db. teherbejáró kaput is legalább 100 folyóméter kerítés megrendelése esetén, 400 méter felett pedig 2-2 db kis és nagykaput. (részletesen a segédtablában) Fenti anyagok az ország egész területén, különböző helységekbe történő szállításával, összeszereléssel, beépítéssel, komplett logisztikai tevékenységgel, kulcsrakész átadással, le és felrakodással, stb. együtt értendők.

Minta:

