

Felmérési jegyzőkönyv

Magyar Labdarúgó Szövetség (cím: 1112 Budapest, Kánai u. 2/D)

Telephely Felújítási Program

Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: Konyói Sportegyesület

Cím: 4133 Konyár, Rákóczi u. 11. telép MKS 053

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok későbbi megközelíthetők? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont alkalmas a létesítésre, vagy felújításra? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 1x20A

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x32A

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye: 3x32A

A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

Előfűtés párhuzamos világi tárolás, párhuzamos
világi tárolás mint emelésre meglévő oszlopok
megvalósítása emelésével.

világos energia rendelkezésre állásának
növelése szükséges.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata


Kelt: Konyár, 2018. 02. 01.

Jelen voltak:

Ali

Elnök,

[Signature]



Project	MLSZ Telephely Felújítási Program	Pályázó	KONYÁRI SPORTEGYESÜLET	
Rajzcím	Meglév labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat	Létesítmény címe	4133 Konyár, Külterület 053	
Szerkesztette	Liptai László	Kelt	2018.01.26.	Lapok száma: 1. sz.lc
A jelen dokumentumban megtestesül eljárás, m szaki megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képez szerz és értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerz döst l eltér felhasználása, másolása, közlése, hozzáférhet vé tétele tilos.				

Fotódokumentáció



3. számú melléklet





3. számú melléklet



3. számú melléklet

