

**Felmérési jegyzőkönyv**  
Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából  
Telephely Felújítási Program  
Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: ENESE SC

Cím: Enese, Petőfi u. 1.

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok megközelíthetők lesznek? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont bővítése, vagy átalakítása szükséges? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x63A

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x63A

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye: 0A


A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

A meglévő betonszármas oszlopokon található  
halogén lámpatestek cseréje új LED-es  
fényreklámra a villamos hálózat módosítása  
nélkül.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata

Kelt: 2018.01.30

Jelen voltak:

Kertész  


J. J. J.

# Költségvetés

adatok forintban.

Labdarúgó pálya (50x100m)

Szükséges áram mennyisége: 3\*25 A


Meglévő pályavilágítás felújítása - LED lámpatestekkel, szabadidős tevékenységhez

Pályázó: Enese Község Önkormányzata, 9143 Enese, Petőfi u. 1.

Megnevezés	mennyi-ség	mennyi-ségi egység	Anyag nettó egységár	Díj nettó egységár	Anyag nettó összesen	Díj nettó összesen	Nettó összesen
<b>Kábelek, szereléssel, kábelvég kiképzéssel, bekötéssel</b>							
MBCu 5x1,5mm <sup>2</sup> (oszlopban)	140	m			0	0	0
<b>Lámpatestek kompletten, felszereléssel</b>							
Meglévő lámpatestek és működtető elemek bontása	28	db			0	0	0
Tűzihorganyzott acél fényvetőtartó 2 db fényvető fogadására	14	db			0	0	0
LED fényvető felszerelése, aszimmetrikus fényeloszlás, min. 27.000lm fényáram, 4000K, IP65 védett kivitelben, kötődobozokkal	28	db			0	0	0
<b>Szerelési anyagok, egyéb tételek</b>							
Személyemelő gépjármű bérlete	12	óra			0	0	0
Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel			0	0	0
<b>Elosztó berendezések</b>							
Főelosztó-, biztosító- és kapcsolószekrény	1	tétel			0	0	0
<b>Dokumentálás</b>							
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés	1	tétel			0	0	0
Megvalósulási terv készítése digitális formátumban	1	tétel			0	0	0
Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel			0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>					0	0	0
<b>Műszaki ellenőr díja: (5%)</b>							0
<b>Teljes bekerülési nettó költség:</b>							0

Amennyiben Vállalkozó fenti táblázatban az előre megadott műszaki tartalom, vagy mennyiségen változtat, köteles azt külön jelezni és indokolni.

A műszaki ellenőr díja a nettó bekerülési érték 5 %-a. Ezt a mezőt nem kell kitölteni és nem szabad megváltoztatni, mert a táblázat automatikusan számolja.



Project	MLSZ Telephely Felújítási Program		Pályázó	ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Rajzcím	Meglévő labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat		Létesítmény címe	9143 Enese, Petőfi u.	
Szerkesztette	Liptai László			Kelt	2018.01.26.
Lapok száma: 1. sz.lap					
A jelen dokumentumban megtestesülő eljárás, műszaki megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képező szerződés értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerződéstől eltérő felhasználása, másolása, közlése, hozzáférhetővé tétele tilos.					

## Fotódokumentáció



### 3. számú melléklet





### 3. számú melléklet





### 3. számú melléklet

