

Felmérési jegyzőkönyv
Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából
Telephely Felújítási Program
Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: Kővösdány város Önkormányzata

Cím: 5516 Kővösdány, Weichheim út.

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok megközelíthetők lesznek? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont bővítése, vagy átalakítása szükséges? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x63A - 3x25A leosztóval.

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása:

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye:

A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

Műfüves pálya meglévő világítási rendszerének felújítása. 12 db 1000W-os félhologén fényvető csereje 12 db LED Fényvetőre.

Meglévő 4 db oszlop felhosszításával kerül kivitelezésre.

A villamos energia igény csökken a LED reflektorok használatával.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata

Kelt: Kővösdány 2018. 02. 06

Jelen voltak:







Költségvetés

adatok forintban.

Műfüves pálya (60x40m)

Szükséges áram mennyisége: 3*25 A


Meglévő pályavilágítás felújítása - LED lámpatestekkel, szabadidős tevékenységhez

Pályázó: Körösladány Város Önkormányzat, 5516 Körösladány, Wenckheim út

	Megnevezés	mennyi-ség	mennyi-ségi egység	Anyag nettó egységár	Díj nettó egységár	Anyag nettó összesen	Díj nettó összesen	Nettó összesen
Kábelek, szereléssel, kábelvég kiképzéssel, bekötéssel								
	Légkábel hálózat bővítése rögzítő és feszítő elemekkel kompletten, NFA2X 4X16	0	m			0	0	0
Lámpatestek kompletten, felszereléssel								
	Meglévő lámpatestek és működtető elemek bontása	12	db			0	0	0
	LED fényvető felszerelése, aszimmetrikus fényeloszlás, min. 50.000lm fényáram, 4000K, IP65 védett kivitelben	12	db			0	0	0
Szerelési anyagok, egyéb tételek								
	Személyemelő gépjármű bérlete	10	óra			0	0	0
	Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel			0	0	0
Elosztó berendezések								
	Főelosztó-, biztosító- és kapcsolószekrény	1	tétel			0	0	0
Dokumentálás								
	Tervezés, illetve tervek adaptálása digitális formában	1	tétel			0	0	0
	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés	1	tétel			0	0	0
	Kábelek szigetelési ellenállásának mérése	1	tétel			0	0	0
	Megvalósulási terv készítése digitális formátumban	1	tétel			0	0	0
	Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel			0	0	0
Mindösszesen:						0	0	0
Műszaki ellenőr díja: (5%)								0
Teljes bekerülési nettó költség:								0

Amennyiben Vállalkozó fenti táblázatban az előre megadott műszaki tartalom, vagy mennyiségen változtat, köteles azt külön jelezni és indokolni.

A műszaki ellenőr díja a nettó bekerülési érték 5 %-a. Ezt a mezőt nem kell kitölteni és nem szabad megváltoztatni, mert a táblázat automatikusan számolja.



Project	MLSZ Telephely Felújítási Program		Pályázó	KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Rajzcím	Meglévő labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat		Létesítmény címe	5516 Körösladány, Wenckheim út	
Szerkesztette	Liptai László		Kelt	2018.01.26.	Lapok száma: 1. sz.lé

A jelen dokumentumban megtestesülő eljárás, műszaki megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képező szerződés értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerződéstől eltérő felhasználása, másolása, közzétevése, hozzáférhetősége vétele tilos.

Fotódokumentáció



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet

