

Felmérési jegyzőkönyv
Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából
Telephely Felújítási Program
Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: Erdőkerfesi Sportegyesület

Cím: 2113 Erdőkerfesi, Béke u. 3.

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok megközelíthetők lesznek? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont bővítése, vagy átalakítása szükséges? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x32A

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása:

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye:

A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

Meglévő előfűves pályára világítási lámpák
bővítése, emelt világítási lámpák beépítése
korlátozottan oldaltól oszlopokként.

A rendelkezésre álló villamos energia
bővítése szükséges lehet.

A génerátorok rendelkezésre állnak, azonban
felül kell vizsgálni a földkötések
beépítését és azok működését.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata

Kelt: 2018. 01. 19.

Jelen voltak:



Költségvetés

adatok forintban.

Nagyméretű labdarúgó pálya (54x100m)

Szükséges áram mennyisége: 3*32 A

Meglévő pályavilágítás felújítása - Nátrium lámpatestekkel, edzéshez


Pályázó: Erdőkertesi Sportegyesület, 2113 Erdőkertes, Béke utca 3.

Megnevezés	mennyi-ség	mennyi-ségi egység	Anyag nettó egységár	Díj nettó egységár	Anyag nettó összesen	Díj nettó összesen	Nettó összesen
Kábelek, szereléssel, kábelvég kiképzéssel, bekötéssel							
MBCu 3x1,5mm2 (oszlopban)	180	m			0	0	0
Lámpatestek kompenzált kivitelben, fényforrással, kompletten, felszereléssel							
Tűzhorganyzott acél fényvetőtartó 2 db fényvető fogadására kialakítva	6	db			0	0	0
1000W nátrium fényvető, aszimmetrikus lámpatest széles sugárzó kivitel 120.000 lm fényáramú nagynyomású nátrium fényforrással, IP66 védelességgel, nyomáskiegyenlítő készülékkel, rozsdamentes acél szögbeállító tárcsával, pl.: LIGHTMASTER 1000 E40 ASY, vagy műszakilag és esztétikailag egyenértékű.	12	db			0	0	0
Oszlopra szerelt működtető- biztosító- és elosztószekrény elhelyezése, IP 43-65 védelességgel, bekötés és áramköri elemekkel, Sportvilágítási elosztó- és kapcsolószekrény szerelvényekkel komplett 2db 1000W nátrium fényforráshoz	6	db			0	0	0
Szerelési anyagok, egyéb tételek							
Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel			0	0	0
Elosztó berendezések							
Főelosztó-, biztosító- és kapcsolószekrény átalakítása	1	tétel			0	0	0
Dokumentálás							
Tervezés, illetve tervek adaptálása digitális formában	1	tétel			0	0	0
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés	1	tétel			0	0	0
Kábelek szigetelési ellenállásának mérése	1	tétel			0	0	0
Megvalósulási terv készítése digitális formátumban	1	tétel			0	0	0
Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel			0	0	0
Mindösszesen:					0	0	0
Műszaki ellenőr díja: (5%)							0
Teljes bekerülési nettó költség:							0

Amennyiben Vállalkozó fenti táblázatban az előre megadott műszaki tartalom, vagy mennyiségen változtat, köteles azt külön jelezni és indokolni.

A megvilágítási érték minden esetben el kell, hogy érje a 75 lux átlagos értéket.

A műszaki ellenőr díja a nettó bekerülési érték 5 %-a. Ezt a mezőt nem kell kitölteni és nem szabad megváltoztatni, mert a táblázat automatikusan számolja.



Project	MLSZ Telephely Felújítási Program		Pályázó	ERD KERTES SPORTEGYESÜLET	
Rajzcím	Meglévő labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat		Létesítmény címe	2113 Erd kertes, Béke utca 3.	
Szerkesztette	Liptai László		Kelt	2018.01.26.	Lapok száma: 1. sz.lé

A jelen dokumentumban megtestesül eljárás, m szakai megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képez szerz és értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerz döst l eltér felhasználása, másolása, közlése, hozzáférhet vé tétele tilos.

Fotódokumentáció



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet

